



## Опросный лист на пункт коммерческого учета (ПКУ)

### ПАРАМЕТРЫ СЕТИ

Номинальное напряжение, кВ 6 10

### СВЕДЕНИЯ О ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ

Номинальный ток трансформатора тока, А 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100,  
150, 200, 250, 300, 400, 600

Класс точности обмотки измерения 0,2S; 0,5S

Тип трансформатора напряжения 3хЗНОЛ(П); НОЛ(П); НАЛИ(П)  
(П- предохранитель)

### ОПЦИИ, УСТАНОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Схема включения узла учета 2ТН+2ТТ, 3ТТ+2ТН, 3ТН+2ТТ, 3ТТ+3ТН

Счетчик электроэнергии

Требования к счетчику

Установка на опоре на одной опоре на двух опорах

Соединительный кабель, м 4-10

Разъединитель в комплекте с устройством (РЛНД) да/нет

ОПН, комплект 3шт./6шт.

Обогрев шкафа учета да/нет

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительные требования

Организация

Объект

Контактное лицо

Телефон и e-mail