



Опросный лист на пункт секционирования воздушной линии ПСС (Реклоузер)

## ПАРАМЕТРЫ СЕТИ

Номинальное напряжение, кВ	6	Питание реклоузера	одностороннее
	10		двустороннее

## СВЕДЕНИЯ О ЗАЩИТЕ

Номинальный ток трансформатора тока, А	5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 600
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Тип РЗиА	БМРЗ (Механотроника), Сириус (Радиус автоматика), БЗП(Микропроцессорные технологии) и т.п.
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Функции защиты	ОЗЗ, ЗМН, АПВ, МТЗ, ТО
----------------	------------------------

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

## УСТАНОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Совмещенный узел учета	да/нет	Установка на опоре	на одной опоре на двух опорах
Схема включения узла учета	2ТН+2ТТ, 3ТТ+2ТН, 3ТН+2ТТ, 3ТТ+3ТН	Соединительный кабель, м	4-10
Тип трансформатора напряжения	3хЗНОЛ(П); НОЛ(П) (П-предохранитель)	ТН типа ОП для собственных нужд	да/нет
Счетчик электроэнергии		Разъединитель в комплекте с устройством (РЛНД)	да/нет
Требования к счетчику		ОПН, комплект	3шт./6шт.

## ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Интеграция в АСКУЭ	да/нет
Модем	да/нет
Обогрев модуля управления	да/нет

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительные требования

Организация

Объект

Контактное лицо

Телефон и e-mail